

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г.Тула, ул.Демонстрации д.21, тел.56-87-26, E-mail: iuego.(@region.tula.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон/ факс: 39-50-91;

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 156 / 1 / 65 .

по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса (ГПОУ ТО «ТКПТС»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного Управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Пилипенко Руслана Сергеевича

(наименование органа ОИД)

№ 156 от " 28 " октября 2016 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 12 ч 00 мин. " 07 " октября 2016 г. по
12 ч. 00 мин. 17 октября 2016 г. начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области, подполковником внутренней службы Пилипенко Русланом Сергеевичем, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области, старшим лейтенантом внутренней службы Табаковым Алексеем Викторовичем была проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности государственного профессионального образовательного учреждения Тульской области «Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса (ГПОУ ТО «ТКПТС») Объект защиты – здание, помещения и территория ГПОУ ТО «ТКПТС», расположенные по адресу: г. Тула, ул. Чмутова, д. 1-В.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с:

Директором ГПОУ ТО «ТКПТС» Курдюмовым Сергеем Сергеевичем;

Заместителем директора по безопасности и хозяйственной деятельности ГПОУ ТО «ТКПТС» Чергиным Максимом Анатольевичем;

Инженером по ОТ, ПБ, ГО и ЧС ГПОУ ТО «ТКПТС» Завьяловым Александром Васильевичем;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пред- писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых)	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1	2	нарушены 3	4	5
Учебный корпус				
1.	Обеспечить оборудование в складском помещении первого этажа, подсобном помещении №1 электрика, подсобном помещении №2 электрика, помещении кассы ГПОУ ТО «ТКПТС» светильников, колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в) Запрещается оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
2.	Обеспечить разделение складских помещений на первом этаже, производственного помещения кухни, помещение архива на 2 этаже от коридора и других помещений ГПОУ ТО «ТКПТС» противопожарными преградами (привести в соответствие тип заполнения проемов в противопожарных преградах)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Ст. 52, 88 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
Общежитие				
3.	Обеспечить оборудование в подсобном помещении (№ 318) первого этажа, помещения гардеробной ГПОУ ТО «ТКПТС» светильников, колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в)	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
4.	Обеспечить работы по оборудованию подсобных помещений (№ 318) на 1 этаже, помещения № 305, помещения гардеробной на втором этаже - парикмахерская, ГПОУ ТО «ТКПТС» автоматической пожарной сигнализацией с учетом требований действующих нормативно-технических документов	Нормы пожарной безопасности (НПБ) 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», (п. 3, п. 4, табл. 1, табл. 2, табл. 3, табл. 4)	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
5.	Демонтировать декоративно-отделочные материалы покрытия пола (отделку) на путях эвакуации в	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

	общем коридоре 2 этаж общежития, парикмахерской ГПОУ ТО «ТКПТС» с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе		
6.	Демонтировать декоративно-отделочные материалы стен (отделку) на путях эвакуации в общем коридоре 1 этажа парикмахерской ГПОУ ТО «ТКПТС» с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2.	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
7.	Обеспечить работы по оборудованию дверей ведущих на лестничную клетку второго этажа парикмахерской, третьего этажа общежития ГПОУ ТО «ТКПТС» устройством для само закрывания и уплотнением в притворах	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 36 г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
8.	Убрать все предметы с путей эвакуации на втором этаже парикмахерской ГПОУ ТО «ТКПТС»	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 36 б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
Столовая				
9.	Обеспечить оборудование в тамбуре на выходе ГПОУ ТО «ТКПТС» светильник, колпаком (рассеивателем) предусмотренным конструкцией светильника	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в)	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
10.	Обеспечить разделение складских помещений от коридора и других помещений ГПОУ ТО «ТКПТС» противопожарными преградами	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.4 Части зданий и помещения различных	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

	(привести в соответствие тип заполнения проемов в противопожарных преградах)	классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Ст. 52, 88 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
11.	Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода на пути эвакуации в столовой ГПОУ ТО «ТКПТС» по направлению выхода из здания	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

Медпункт

	Обеспечить разделение помещения архива (библиотеки) от коридора и других помещений ГПОУ ТО «ТКПТС» противопожарными преградами (привести в соответствие тип заполнения проемов в противопожарных преградах)	Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.4 Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. Ст. 52, 88 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
13.	Демонтировать декоративно-отделочные материалы (отделки) покрытия пола на путях эвакуации в общем коридоре ГПОУ ТО «ТКПТС» с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3, Т2.	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, Д3.	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

		T2 — для покрытий пола в общих коридорах , холлах и фойе		
14.	Обеспечить открывание двери эвакуационного выхода на пути эвакуации в медпункте ГПОУ ТО «ТКПТС» по направлению выхода из здания	Строительные нормы и правила СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.17 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

Спортзал

		Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в)	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
15.	Обеспечить оборудование в тамбуре на выходе, подсобном помещении на втором этаже ГПОУ ТО «ТКПТС» светильника, колпаком (рассеивателеми) предусмотренными конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 35: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
16.	Обеспечивать возможность свободного открывания двери второго эвакуационного выхода на втором этаже без ключа	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) п. 70 Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

Котельная

		Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в)	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	
18.	Обеспечить оборудование в подсобном помещении ГПОУ ТО «ТКПТС» светильника, колпаком (рассеивателеми) предусмотренными конструкцией светильников	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.), п. 42 в)	01.04.2017г. (до 01.04.2017г.)	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;


руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области
Пилипенко Р.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
“ 17 ” октября 2016 г.


(подпись)
M.L.P.*


(подпись)
M.L.P.*

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области
Табаков А.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)
“ 17 ” октября 2016 г.

Предписание для исполнения получил(а):

17.10.2016г. 
(подпись дата)

Директор ГПОУ ТО «ТКИТС» Курдюмов
Сергей Сергеевич
(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщаю: на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.